

Информация о результатах проверки Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области

Дата проведения проверочных мероприятий	Наименование контрольно-надзорного органа	Тематика проверки	Результат проверки
10.10.2017-17.10.2017 г.г.	Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору(энергонадзор)	1) Проверка наличия и соответствия технической документации требованиям федеральных законов, правил и норм 2) Проверка соответствия персонала требованиям правил безопасности, правил эксплуатации электроустановок 3) Проверка соответствия устройства электроустановок Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) 4) Визуальный осмотр электроустановок, щитов и сборок, электрических аппаратов, электротехнической части технологического оборудования, сети освещения 5) Фотофиксация нарушений обязательных требований ; 6) Проверка соответствия эксплуатации электроустановок и оборудования правилам безопасности и правилам технической эксплуатации 7) Проверка соблюдения требований по энергосбережению и повышению энергетической эффективности юридическим лицом	В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований ПТЭЭП: 1. Ответственным за электрохозяйство назначен работник, не имеющий соответствующей группы по электробезопасности 2. Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство. 3. Не назначен работник, ответственный за проведение инструктажа неэлектротехническому персоналу. 4. Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство противоречит правилам в части несоответствия группы по электробезопасности 5. В организации не ведется оперативный журнал 6. Не проводится проверка соответствия электрических схем фактическим эксплуатационных с периодичностью 1 раз в 2 года

Руководитель

Н.Г. Селиверстова